

URZĄD GMINY WISKITKI

98-315 Wiskitki, ul. Kościuszki nr. 1
tel. 855-47-58, 836-72-12, 856-72-16
tel. 856-72-84, fax 855-41-54
NIP 838-14-26-466 regon: 000546549

Wiskitki 17.06.2008r.

Nr 7022c/8/2008

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie”

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Gmina Wiskitki przekazuje treść zapytań skierowanych do Zamawiającego przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu na „Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie” wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający może żądać od Wykonawców jedynie wskazania w ofercie części zamówienia(zakresu), której wykonanie powierzy podwykonawcom. W związku z powyższym co należy wpisać w załączniku nr 5 w kolumnie „ Wykaz podwykonawców”, przypominamy, że żądanie od Wykonawcy takich informacji jak nazwa, adres podwykonawcy, narusza powyższy przepis. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację załącznika nr 5 poprzez wykreślenie kolumny „Wykaz podwykonawców”.

Odpowiedź 1:

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom w załączniku nr 5 do SIWZ w tabeli w kolumnie II „Wykaz podwykonawców”- należy wpisać „podwykonawca”, a w kolumnie III tabeli wskazać część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone temu podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonywania części zamówienia, więcej niż jednemu podwykonawcy, dla każdego z nich należy wyszczególnić części zamówienia, które będą powierzone każdemu z nich.

Zamawiający nie żąda wskazania nazwy i adresu podwykonawcy.

Pytanie 2:

Zamawiający zażądał dla urzędów równoważnych zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym- lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na podstawie, których Wykonawca udowodni, że zastosowane materiały zamiennie/ równoważne spełniają wszystkie parametry materiałów ujętych w dokumentacji przetargowej. Prosimy o dokładne sprecyzowanie jakiego dokumentu żąda Zamawiający?

Odpowiedź 2:

W treści SIWZ rozdział III pkt 1.3 Opis przedmiotu zamówienia „Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennych/ równoważnych materiałów.

Ileokroć w dokumentach przetargowych ujęto materiały konkretnych producentów, to należy przyjąć, że zastosować można również materiały innych producentów jednak o parametrach technicznych nie gorszych niż te, które określone są w dokumentach przetargowych.

Wykonawca składający ofertę z zastosowaniem materiałów zamiennych/ równoważnych musi udowodnić, że spełniają wszystkie parametry poprzez przedstawienie odpowiednich certyfikatów i świadectw oraz dokładny opis zamiennych/ równoważnych materiałów”.

Ponadto w rozdziale VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu w pkt G i G1 Zamawiający zapisał: „W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24.05.2006r. Nr 87 poz. 605)

G 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę z zastosowaniem materiałów zamiennych/ równoważnych złożył dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości tj. zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na podstawie, których Wykonawca udowodni, że zastosowane materiały zastienne/ równoważne spełniają wszystkie parametry materiałów ujętych w dokumentacji przetargowej” tj. dokumenty o których mowa w rozdziale III pkt 1.3 SIWZ. Ponadto kryteria równoważności zostały podane w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Rozbudowa Stacji Wodociągowej w Felixowie II etap branża- technologia wody

Pytanie 3:

Czy Zamawiający rozważy wymogi technologiczne realizacji i zmieni terminy wykonania robót objętych I etapem?

Zamawiający w SIWZ ustalił wymagany termin wykonania zamówienia:

I etap robót 20.08.2008r.

II etap robót 15.10.2008r.


Biorąc pod uwagę datę złożenia oferty, okres związania z ofertą (30 dni) oraz czas na wybór Wykonawcy, podpisania umowy ew. protesty- realny termin wprowadzenia na budowę to okres 10-15.07br.

Właściwe wykonanie robót wymaga zachowania reżimów technologicznych (dot. zbiornika żelbetowego) takich jak: czas na uzyskanie właściwej wytrzymałości żelbetu przed wykonywaniem próby szczelności (ok. 10 dni po zakończeniu betonowania) oraz czas trwania próby szczelności (96 godz. po napełnieniu dla każdej z komór). Dopiero po pozytywnej próbie szczelności można wykonywać roboty elewacyjne zbiornika i uzbrojenie wewnętrzne. Rozpatrując argumenty wyżej podane- termin żądany przez Zamawiającego jest absolutnie nierealny.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia dla I etapu robót.

Wykonawca, który przystąpi do realizacji robót niezwłocznie po podpisaniu umowy jest w stanie zrealizować zamówienie w wyznaczonym terminie.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Matuszowski