

Wiskitki, dnia 19.10.2009 r.

Nr 7022b/4/2009

Dotyczy zapytania do treści SIWZ na wykonanie „Modernizacji budynku OSP w Wiskitkach”

W związku z zapytaniem Wykonawców z dnia 16.10.2009 jak podano niżej:

1. Proszę o podanie typu opraw oświetleniowych, rodzaj i moc źródła światła, oraz sposób montażu.
W pkt. 7 zamieszczono poz. Nr 49 zawierającą montaż opraw oświetleniowych natomiast nie ma pozycji dotyczącej montażu przewodów. Czy oprawy oświetleniowe będą podłączone do „starych” przewodów i czy „stare” przewody spełniają wymagania norm.
2. Poz. 45 przedmiaru. W załączonej dokumentacji zaprojektowano dwuskrzydłowe drzwi aluminiowe. Przy wym. 30cm nie ma technicznej możliwości wykonania uchylnego naświetla.
Wkładka antywłamaniowa- czy klasy „C”.
Nic nie wiadomo jakiego rodzaju będą szyby. Czy ze względu na zastosowaną wkładkę mają to być szyby P-4.

Gmina Wiskitki wyjaśnia

treść zapisu pkt. 7 przedmiaru w poz. 49 w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych.

„Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)- żarowe 100-150 W np. typ WOS na przewodach istniejących”

Pkt. 4 przedmiaru w poz. 45 wymiana okien i drzwi.

„Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o wymiarach 1,56 x 2,90 wg zestawienia stolarki z wkładką antywłamaniową drzwi zewnętrzne 1.80 x 2.30 x 2, 1.30 x 2,00

Naświetle nie uchylne. Wkładka antywłamaniowa. Szyby P-4”

WÓJTA
Franciszek Gajda