



RURY PVC LITE wg PN-EN : 1401

KS-1, KS-2, KS-3, KS-6,KS-7, KS-8, KS-9, KS-9a. KS-10, KS-11, KS-14, KS-15, KS-16, KS-17, KS-19, KS-21, KS-22, KS-44 ; KS-24, KS-25, KS-29, KS-30, KS-33, KS-35, KS-36, KS-38, KS-39, KS-41, KS-42
PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJNA
REWIZYJNO-POŁĄCZENIOWA Z KRĘGÓW BETONOWYCH ϕ 1200 (beton kl. min B-40)
PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY, WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI

KS-27 PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJNA
REWIZYJNO-POŁĄCZENIOWA Z KRĘGÓW BETONOWYCH ϕ 1200 (beton kl. min B-40)
kaskadowa,
PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY, WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI

KS-4, KS-12, KS-13, KS-43
STUDNIA KANALIZACYJNA REWIZYJNO-POŁĄCZENIOWA
PP/PCV ϕ 600- do rur 0,200 (kinety PP ,rura karbowana, rura teleskopowa,
pierścień odciążający - np. Tegra 600), WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI kl. D400

KS-5, KS-18, KS-20, ,KS-23, KS-25a, KS-26, KS-28, KS-31, KS-34, KS-37, KS-40
STUDNIA KANALIZACYJNA REWIZYJNO-POŁĄCZENIOWA
PP/PCV ϕ 425 - do rur 0,200 (kinety PP ,rura karbowana, rura teleskopowa,
pierścień odciążający - np. Tegra 425), WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI kl. D400

1. sposób wypełnienia wykopu wg rys. nr
2. włazy studzienek przygotować do osadzenia na projektowanej rzędnej drogowej
3. rury układać na warstwie piasku gr. min 10 cm
4. włazy studni montować na stałe do obudowy np. na zawiasach , zamykane na zatrzask

autor	ATN Doradztwo Gospodarcze Tomasz Najmrocki 96-500 SOCHACZEW ul. 15 SIERPNIA 12a		
temat	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI WISKITKI ul. KOŚCIUSZKI I PL. WOLNOŚCI gm. WISKITKI		
inwestor	GMINA WISKITKI	rys. nr	3
nazwa rysunku	PROFIL PO TRASIE KANALIZACJI SANITARNEJ KS-3 - KS-30, KS-25 - KS-42 , KS-27 - KS-38	skala	1 : 100/1000
projektował	mgr inż. Magdalena Najmrocka 12 / 96	data	07.2009