

Wiskitki, dnia 12 maja 2005 r.

Nr 7035/11/2005

Urząd Gminy w Wiskitkach  
96-315 Wiskitki  
ul. Kościuszki 1

STAROSTWO POWIATOWE  
w ŻYRARDOWIE  
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300  
tel. 855 35 09, fax 855 35 01

## WARUNKI TECHNICZNE DLA CELÓW GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GUZOWIE

Stwierdza się możliwość przyłączenia do komunalnej sieci wodociągowej do działek o Nr ewid. 9/1 i 25 położonych w Guzowie gm. Wiskitki.

### **Przyłącze wodociągowe należy zaprojektować:**

1. Od istniejącej sieci wodociągowej PCV Ø 160 należy wykonać sieć wodociagową Ø 110 z rur PE w rurze osłonowej pod drogą krajową przeciskiem sterowanym dla zasilania w wodę budynków oczyszczalni ścieków.
2. Minimalne przykrycie przewodów 1,6 m.
3. Decyzję o zajęciu pasa drogowego oraz zgodę należy uzyskać od właścicieli-administratorów tj. Dyrekcja Okręgowa dróg Publicznych w Warszawie dla drogi gminnej – z gminy Wiskitki.
4. Podłączenie projektowanego przyłącza do sieci wodociągowej należy wykonać za pomocą opaski samonawierthnej z zaworem odcinającym.
5. Doprowadzenie projektowanego przewodu wodociągowego do hydrantu i podłączenie go do głównego przewodu instalacji wewnętrznej.
6. Po wykonaniu robót wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
7. Roboty winny być wykonywane przez podmiot (firmę) z uprawnieniami dla tego typu robót i odebrane przez konserwatora sieci wodociągowej.

Z UP. WÓJTA  
  
Danuta Siemkiewicz  
Sekretarz Gminy