



STAROSTWO POWIATOWE  
w ŻYRARDOWIE  
ul. Limanowskiego 45, kod 96-30  
tel. 855-35-99, fax 855-20-21

- UWAGI.**
- 1. Ochrona przed porażeniem - szybkie wyłączenie napięcia
  - 2. Instalację wykonać jako hermetyczną.
  - 3. Przewody układać w listwach elektroizolacyjnych.
  - 4. Rodzaje i przekroje przewodów podano na rys. 4.
  - 5. Rozdzielnice oraz projektowane urządzenia przyłączyć do instalacji wyrównawczej.
  - 6. Liczby przy urządzeniach gniazdach, łącznikach i oprawach oznaczają nr obwodu wg. rys. 4.

PROJEKTOWAŁ UPR. PROJ.	inż. Z. Kuźniacki GP7342/34/93	podpis 	INWESTOR  <b>Urząd Gminy Wiskitki</b>  <b>pow. Żyrardów</b>	SKALA <b>1 : 50</b> NR RYS.	
SPRAWDZIŁ UPR. PROJ.	mgr inż. F. Lewandowicz UAB.8346/II/74/89	podpis 		DATA wrzesień 2005	
OBIEKT: <b>Oczyszczalnia ścieków w m. Guzów gm. Wiskitki</b>					
TREŚĆ: <b>Plan instalacji elektrycznych w budynku techniczno - socjalnym</b>					