

STAROSTWO POWIATOWE W ŻYRARDOWIE  
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
96-300 Żyrardów, ul.Limanowskiego 45

OPINIA ZUDP7442-429/2005  
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: *Gminna oczyszczalnia ścieków - plansza zbiorcza*

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 07.10.2005

znak: 2261-1/2005

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu położonego:  
*Guzów - Cukrownia gm. Wiskitki*

inwestor: Gmina Wiskitki

96-315 WISKITKI  
Kościuszki 1  
838-14-26-466

---

1.Podstawa prawna uzgodnienia:

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz.1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

2.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji terytorialno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

3.Uwagi i zalecenia:

---

1. Pod istniejącymi liniami energetyczną i w ich pobliżu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z RE Żyrardów.

W przebiegu krzyżującym z projektowaną drogą na słupach linii SN zastosować obostrzenia zgodne z normą PNE5100.

2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji z istniejącym kablem światłowodowym i siecią telefoniczną prace należy prowadzić ręcznie pod ścisłym nadzorem Telekomunikacja Polska S.A Sekcja Utrzymania Kabli Światłowodowych Obszar Warszawa ul. Fieldorfa i Telekomunikacja Polska Pion Sieci Dział Utrzymania Sieci Kablowej Pruszków tel. (022) 728-97-73.

Verte.