

00-716 Warszawa
ul. Bartycka 110A
tel: (22) 651-06-60, 651-06-75, 651-07-07

fax: (22) 651-06-76
e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl
http://www.wios.warszawa.pl

Delegatura WIOŚ w Płocku
09-402 Płock
ul. 3 Maja 16
tel: (24)264-51-99, 262-94-01

fax: (22)651-07-07 w.4000
e-mail: plock@wios.warszawa.pl

URZĄD GMINY
WISKITKI

2016 -09- 12

Poz. 6049

Podpis

PROTOKÓŁ KONTROLI NR PL 116/2016

Sygnatura protokołu	PL-IN.7023.1.93.2016.BW	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz.584 z późn. zm.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	GMINA WISKITKI - GMINNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W GUZOWIE, Kościszki 1, 96-315 Wiskitki, Gmina Wiskitki (wiejska), Powiat żyrardowski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: (174) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców	
Adres kontrolowanej działalności	Kościszki 1, 96-315 Wiskitki, Gmina Wiskitki (wiejska), Powiat żyrardowski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Grzegorz Miastowski, Wójt Gminy	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	000546549	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej		
Rejestracja		
Telefon/ fax.	46 856 72 12	46 855 41 54
Adres strony internetowej: email	www.wiskitki.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	---	
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Imię i nazwisko Franciszek Miastowski Danuta Sienkiewicz	Stanowisko Wójt Gminy Sekretarz Gminy
Udzielający informacji:	Imię i nazwisko	Stanowisko

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

(imię i nazwisko, stanowisko)	Marek Pokora	inspektor
-------------------------------	--------------	-----------

Podmiot kontrolowany		
Nazwa	Urząd Gminy Wiskitki	
Adres do korespondencji	Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, Gmina Wiskitki (wiejska), Powiat żyrardowski	
Regon	750148549	
Rejestracja		
Telefon/ fax.	(46) 856-72-12	(46) 855-41-54

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	20-06-2016
Data zakończenia kontroli	09-09-2016
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	13-02-2014
Okres objęty kontrolą	2012-2016
Cel kontroli	Kontrola wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach. Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.
Cykl kontrolny	----
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Bożena Wiktorska	Starszy Inspektor Ochrony Środowiska	110/2016
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Gmina Wiskitki eksploatuje mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Guzowie.

W procesie oczyszczania ścieków eksploatowane są następujące urządzenia:

- urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków składające się z sita i separatora piasku,
- reaktory sekwencyjne SBR – szt. 2,
- zagęszczacz osadu,
- prasa filtracyjna.

Przepustowość oczyszczalni według projektu – 2000 m³/d, wielkość wyrażona RLM – 2000

Wójt Gminy Wiskitki otrzymał pozwolenie na użytkowanie wybudowanej oczyszczalni ścieków w Guzowie decyzją z dnia 14.09.2012 r. znak PINB-7353/33012.

Pismem z dnia 8 stycznia 2014 r. (data wpływu do WIOŚ 13.01.2014 r.) Wójt Gminy Wiskitki w trybie art 76 ustawy Prawo ochrony środowiska zgłosił oddanie do użytkowania nowo zbudowanej oczyszczalni ścieków w m. Guzów, która była realizowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko (zgłoszenie dokonano po obowiązującym terminie, ponieważ przepis art. 76 ust. 4 pkt 2

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

przedmiotowej ustawy zobowiązuje do zgłoszenie wioś na 30 dni przed terminem planowanego zakończenia rozruchu instalacji).

Zgodnie z informacją udzieloną do protokołu kontroli PL 16/2014 r. rozruch oczyszczalni został zakończony z dniem 30.05.2012 r.

Ścieki oczyszczone odprowadzane są do gruntu w rowie melioracyjnym SN3 w m. Guzów, a docelowo do odbiornika ostatecznego tj. rzeki Suchej Nidy w m. Rózanów.

Wójt Gminy Wiskitki otrzymał pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do środowiska decyzją Starosty Żyrardowskiego z dnia 30.12.2005 r. znak: OŚ.I.6224/28/05.

Termin ważności wymienionej decyzji określono na 15 miesięcy od dnia zakończenia rozruchu technologicznego. Decyzja zmieniająca z dnia 04.01.2013 r. znak: OŚ.6341.59.2012.AR, z określonym terminem obowiązywania do dnia 31.12.2015 r. została unieważniona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - decyzją z dnia 19.05.2015 r. znak NN-404/N/2-JC/14.

Kolejna zmiana decyzji z dnia 26.02.2013 r. znak: OŚ.6341.59.2012.AR dotyczyła usunięcia dopuszczalnych parametrów azotu ogólnego i fosforu ogólnego oraz ilości badań, nie zmieniono terminu obowiązywania pozwolenia na wprowadzanie ścieków do środowiska (czyli pozwolenie obowiązywało 15 miesięcy od dnia zakończenia rozruchu).

W związku z powyższym Gmina Wiskitki posiadała ważne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do środowiska z oczyszczalni w Guzowie do dnia 30 sierpnia 2013 r. (tj. 15 miesięcy od dnia 31 maja 2012 r.)

Warunki pozwolenia wodnoprawnego:

- dopuszczalna ilość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika:

Qśr.d. = 600 m³/d; Qmaks.d. = 1200 m³/d,

- najwyższe wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach

BZT5-25 mgO₂/l; ChZTCr-125 mgO₂/l; zawiesina ogólna-35 mg/l, odczyn 6,5 – 9,0 pH

-w przypadku rozruchu oczyszczalni po jej rozbudowie i zmodernizowaniu a także w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego dopuszczone wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się do 50% .

W decyzji z dnia 26.02.2013 r. znak: OŚ.6341.59.2012.AR Starosta Żyrardowski zobowiązał Wójta Gminy Wiskitki do wykonania 12 średnich dobowych próbek ścieków na wylocie oczyszczonych ścieków do rowu SN3 w ciągu pierwszego roku od dokonania rozruchu oczyszczalni, a następnie po wykazaniu, że ścieki spełniają wymagane warunki – 4 próbki w następujących latach. Oprócz tego jeden raz na kwartał należy wykonać pobór próbki wody z rzeki Suchej –Nidy powyżej i poniżej wylotu rowu SN3 do rzeki.

W okresie od 31 maja 2012 r. do 30 maja 2013 r. pobrano próbki ścieków oczyszczonych w dniach:

- 26.02.2013 r.

- 28.03.2013 r.

- 16.04.2013 r.

- 24.05.2013 r. czyli w ciągu pierwszego roku od dokonania rozruchu wykonano 4 badania.

a następnie

- 14.06.2013 r.

- 11.07.2013 r.

- 18.08.2013 r.

- 20.09.2013 r.

- 14.10.2013 r.

- 12.11.2013 r.

- 20.12.2013 r.

- 12.02.2014 r.

- 19.05.2014 r. (próba średnia pobrana w ciągu 1 godziny z powodu krótkiego zrzutu ścieków)
w kolejnym roku wykonano 9 badań

a następnie

- 20.08.2014 r. (próba średnia pobrana w ciągu 1 godziny z powodu krótkiego zrzutu ścieków)

- 11.12.2014 r.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 5

protokół kontroli nr PL 116/2016

- 18.02.2015 r. (próbę średnią pobrano w ciągu 1 godziny z powodu krótkiego zrzutu ścieków)
a następnie
- 12.08.2015 r. (próbę średnią pobrano w ciągu 1,5 godziny z powodu krótkiego zrzutu ścieków)
- 18.02.2016 r.
- 15.06.2016 r.

Pobór próbki oraz badania wykonane przez laboratorium posiadające ważny certyfikat PCA AB 1044

Gospodarka odpadami

- osady ściekowe w 2015 r. zostały przekazane do rolniczego wykorzystania w ilości 20 Mg s.m.

Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2015 r. zostały naliczone i uiszczone.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokoły ogłędzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust, pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Brak pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do środowiska oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Guzowie.	Ustalenia kontroli	Art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
2.	Brak wymaganej ilości pomiarów jakości odprowadzanych ścieków	Ustalenia kontroli	art. 147 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1	Brak wymaganej ilości pomiarów jakości odprowadzanych ścieków	art.340 - Ustawa Prawo Ochrony Środowiska - 1.1) Nieprowadzenie, przez zobowiązanych na podstawie art. 147 ust. 1, okresowych pomiarów wielkości emisji lub nieprzechowywanie wyników pomiarów w wymaganym okresie-brak przechowywania wyników		

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Gospodarka osadowa w roku 2015
2. *Wprowaźnik Nr 3*

W aktach zakładu:

1. Decyzja nr 298/D/NN/15

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono – Pani Sekretarz Gminy Wiskitki

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: nie dotyczy

Peri Danuta Sienkiewicz, Sekretarz Gminy upoważniona do podpisania protokołu umosi zastrzeżenia do pkt 2 protokołu o treści „Nieważność”. Gmina posiada pozwolenie wodnoprawne na doprowadzenie ścieków z oczyszczalni w Gurowie, którego temata straciła ważności.

Miejsce i data podpisania protokołu: Wiskitki, 09-09-2016 r.

Z up. WOJTA

Danuta Sienkiewicz

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Starszy inspektor
Ochrony Środowiska
mgr inż. Bożena Wiktorska

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

[Signature]