

URZĄD GMINY WISKITKI

96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki nr. 1
tel. 855-47-58, 856-72-12, 856-72-16
tel. 856-72-84, fax 855-41-54
NIP 838-14-26-466 regon: 000546549

Wiskitki 13.06.2008

Nr 7022c/8/2008

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie”

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Gmina Wiskitki przekazuje treść zapytań skierowanych do Zamawiającego przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu na „Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie” wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych dla złoża Defeman innych braunsztynowych złóż katalitycznych np.: MULTIMAN 3M.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zmiany jakościowej złoża II stopnia w zaprojektowanych filtrach: ze złoża Defeman na złożo MULTIMAN 3M.
Warunkiem jest zachowanie ilości złóż zaprojektowanych.

Z up. Wójta

Marianna Habczyńska
Skarbnik Gminy