

Wiskitki, dnia 19.11.2009 r.

Nr 7022c/12/2009

Dotyczy zapytania do treści SIWZ na wykonanie „Modernizacji budynku dydaktycznego szkoły, sali sportowej i boisk w Szkole Podstawowej w Guzowie- I etap realizacji stara część szkoły”

W związku z zapytaniem Wykonawców z dnia 18.11.2009r jak podano niżej:

Pytanie Nr 1. Czy inwestor przewiduje zapłatę za wykonane prace fakturami przejściowymi?

Pytanie Nr 2. Proszę o podanie koloru drewnianej stolarki okiennej oraz o podanie czy okna określone w dokumentacji oznaczone na rys. 04, 05, 06, 010, 011 są uchylno-rozwieralne.

Gmina Wiskitki wyjaśnia, że:

1. We wzorze umowy Zamawiający przewidział zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu końcowego. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany w zapisie § 6 ust. 2 i 3 wzoru umowy w zakresie sposobu zapłaty za wykonane roboty, na podstawie protokołów odbioru częściowego.
2. Drewniana stolarka okienna ma być w kolorze jasnego brązu (złoty dąb). Okna określone na rysunku symbolem 04, 05, 06, mają mieć wszystkie skrzydła rozwierne i po jednym skrzydle rozwierno- uchylnym, ona określone na rysunku symbolem 010, 011 mają mieć skrzydła rozwieralne.

