

Rzędna terenu ist. [mm.p.m.]	Rzędna dna kanału [mm.p.m.]	Zagłębienie [m]	Długość i spadek [m,%]	Odległość [m]	Średnica i spadek [mm,%]
PP 105.00 [mm.p.m.] Studzienka rewizyjna Ø 1200	116.52 119.00	2.48	I=2.0 I=5.0%	0.00 2.00	PVC Ø160 I=5.0%
Odgałęzienie do działki Nr ewid. 73 m. JESIONKA	116.62 119.00	2.38			
PP 105.00 [mm.p.m.] Studzienka rewizyjna Ø 1000	116.62 119.00	2.38	I=2.5 I=5.0%	0.00 2.50	PVC Ø160 I=5.0%
Odgałęzienie do działki Nr ewid. 76 m. JESIONKA	116.75 119.00	2.25			
PP 105.00 [mm.p.m.] Studzienka rewizyjna Ø 1200	116.81 119.10	2.29	I=2.5 I=3.0%	0.00 2.50	PVC Ø160 I=3.0%
Odgałęzienie do działki Nr ewid. 76 m. JESIONKA	116.90 119.10	2.10			
PP 105.00 [mm.p.m.] Studzienka rewizyjna Ø 1200	117.39 119.85	2.46	I=5.5 I=1.5%	0.00 5.50	PVC Ø160 I=1.5%
Odgałęzienie do działki Nr ewid. 79/2 m. JESIONKA	117.47 119.80	2.33			
PP 105.00 [mm.p.m.] Studzienka rewizyjna Ø 1000	117.82 119.80	1.98	I=3.5 I=1.5%	0.00 3.50	PVC Ø160 I=1.5%
Odgałęzienie do działki Nr ewid. 62 m. JESIONKA	117.87 119.80	1.93			
PP 105.00 [mm.p.m.] Studzienka rewizyjna Ø 1000	117.00 119.40	2.40	I=3.5 I=5.0%	0.00 3.50	PVC Ø160 I=5.0%
Odgałęzienie do działki Nr ewid. 58/1 m. JESIONKA	117.17 119.40	2.23			
PP 105.00 [mm.p.m.] Studzienka rewizyjna Ø 1000	117.12 119.60	2.48	I=2.5 I=5.0%	0.00 2.50	PVC Ø160 I=5.0%
Odgałęzienie do działki Nr ewid. 58/2 m. JESIONKA	117.25 119.60	2.35			
PP 105.00 [mm.p.m.] Studzienka rewizyjna Ø 1000	117.24 119.60	2.36	I=2.5 I=5.0%	0.00 2.50	PVC Ø160 I=5.0%
Odgałęzienie do działki Nr ewid. 58/3 m. JESIONKA	117.36 119.60	2.24			
PP 105.00 [mm.p.m.] Studzienka rewizyjna Ø 1000	117.47 119.50	2.03	I=3.5 I=4.0%	0.00 3.50	PVC Ø160 I=4.0%
Odgałęzienie do działki Nr ewid. 59/1 m. JESIONKA	117.61 119.50	1.89			
PP 105.00 [mm.p.m.] Studzienka rewizyjna Ø 425	118.08 119.60	1.52	I=1.0 I=1.5%	0.00 7.00	PVC Ø160 I=1.5%
Odgałęzienie do działki Nr ewid. 80/2 m. JESIONKA	118.18 119.60	1.41			
PP 105.00 [mm.p.m.] Studzienka rewizyjna Ø 1200	118.18 119.50	1.32	I=2.0 I=1.5%	0.00 2.00	PVC Ø160 I=1.5%
Odgałęzienie do działki Nr ewid. 81 m. JESIONKA	118.21 119.50	1.29			
PP 105.00 [mm.p.m.] Studzienka rewizyjna Ø 1200	116.95 119.10	2.15	I=1.5 I=2.0%	0.00 1.50	PVC Ø160 I=2.0%
Odgałęzienie do działki Nr ewid. 71/1 m. JESIONKA	116.98 119.10	2.12			

"ADIR" Sp. z o.o. Kielce		Projekt Budowlany Data: 04.2015 r
Objekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jesionka gm. Wiskitki Adres: m. Jesionka, Lubno, Franciszów- gmina Wiskitki Przedmiot rys.: Profil podłużny odgałęzień kanalizacji grawitacyjnej		Rys. 44 Skala 1:100/1000
Projektował: mgr inż. Jarosław Markitton Upr Nr AG.II.4/ZO/7131-2/377/01 Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych		
Opracował: mgr inż. Krzysztof Bielecki		
Sprawił: mgr inż. Izabela Stachurska Upr Nr KL-129/2002 Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych		